

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowaniu programu pracy sieci podzielonego na 2 zadania:

Zadanie I:

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 12 MW. Długość sieci preizolowanej ok. 4358 mb.

Zadanie II:

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Piłsudskiego w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 3,6 MW. Długość sieci tradycyjnej 90 mb.

Program pracy sieci ciepłowniczej należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. z sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Wykonawca przygotowuje programy pracy sieci w trzech egzemplarzach papierowych i jeden w edytowanej wersji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: do 29.07.2022r.

Miejsce dostarczenia: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Oferta powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,
- przedmiot zamówienia,
- cenę brutto (w tym VAT 23%) za którą wykonawca wykona usługę z podziałem na zadania.

Zamówienie zostanie zlecone Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Oferty należy złożyć w terminie do: **23.06.2022r. do godz. 10.00**

Ofertę należy złożyć w formie maila (sekretariat@mpgkbusko.pl) lub pisemnej w siedzibie biura Zarządu –ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.

Termin związania z ofertą 30 dni.

Termin zapłaty: do 30 dni od chwili wykonania zadania i otrzymania faktury przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kryczka

W załączeniu:

1. Dane techniczne węzłów i sieci.

MISTRZ
Dział Dystrybucji Ciepła
inż. Artur Szafraniec

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- Kontakt do Inspektora danych osobowych, e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z n/n postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z prowadzonego postępowania przetargowego.
- Dane osobowe, zebrane w niniejszym postępowaniu, przetwarzane są zgodnie z celami i podstawą legalności przetwarzania, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- Obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związany z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
- Konsekwencje nie podania wymaganych danych jest wykluczenie z udziału w postępowaniu.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Średnice i długości sieci wysokich parametrów zasilanych z kotłowni na os. Sikorskiego 42

L.P.	Średnica DN [mm]	Długość [m]
1.	20	27
2.	25	132
3.	32	275,05
4.	40	191,15
5.	50	906,25
6.	65	669,6
7.	80	116,5
8.	100	587
9.	125	508
10.	150	363
11.	200	582
Razem		4357,55

MISTRZ
Dział Dystrybucji Ciepła
Artur Szafrańiec

Tabela nr 2. Wykaz węzłów ciepłych zasilanych z kotłowni Sikorskiego 42 w Busku Zdroju wraz z mocami zamówionymi.

L.P.	Typ węzła	Oznaczenie węzła	Adres	Moc zam. c.o. [kW]	Moc zam. cwu [kW]	Moc. zam. co + cwu [kW]
1.	Kotłownia	W1	Sikorskiego 42	65	5	70,00
2.	Indywidualny	W2	Sikorskiego 42	30	10	40,00
3.	Indywidualny	W5	Sikorskiego 18	111,9	42,56	154,46
4.	Indywidualny	W6	Sikorskiego 20	167,39	62,4	229,79
5.	Indywidualny	W7	Sikorskiego 22	150,4	55,5	205,90
6.	Indywidualny	W8	Sikorskiego 25	156,57	60,29	216,86
7.	Indywidualny	W9	Sikorskiego 24	161,42	67,09	228,51
8.	Indywidualny	W11	Sikorskiego 21	66,37	31,6	97,97
9.	Indywidualny	W10	Sikorskiego 19	121,67	37,9	159,57
10.	Indywidualny	W12	Sikorskiego 16	110,03	22,04	132,07
11.	Indywidualny	W13	Sikorskiego 17	104,95	20,04	124,99
12.	Indywidualny	W14	Sikorskiego 11	165,25	78,87	244,12
13.	Indywidualny	W15	Sikorskiego 15	82,59	31,6	114,19
14.	Indywidualny	W16	Sikorskiego 23	116,19	45,6	161,79
15.	Indywidualny	W17	Sikorskiego 13	171,54	72,6	244,14
16.	Indywidualny	W18	Sikorskiego 14	168,93	67,09	236,02
17.	Indywidualny	W19	Sikorskiego 7	171,97	71,56	243,53
18.	Indywidualny	W20	Sikorskiego 12	70	10	80,00
19.	Indywidualny	W21	Sikorskiego 3	150,53	64,5	215,03
20.	Indywidualny	W22	Sikorskiego 2	105	20	125,00
21.	Indywidualny	W23	Sikorskiego 5	135	33,15	168,15
22.	Indywidualny	W25	Sikorskiego 4	83,3	24,51	107,81
23.	Indywidualny	W24	Sikorskiego 6	178,15	43,7	221,85
24.	Indywidualny	W27	Sikorskiego 10	113,11	24,75	137,86
25.	Indywidualny	W26	Sikorskiego 9	80,23		80,23
26.	Indywidualny	W28	Sikorskiego 1	174,43	87,63	262,06
27.	Indywidualny	W29	K. Wielkiego 1	8	0	8,00
28.	Indywidualny	W31	Grotta 3	280	20	300,00
29.	Indywidualny	W39	Grotta 3a	105	195	300,00
30.	Indywidualny	W30	Orła Białego 14	91,66	35,09	126,75
31.	Indywidualny	W32	Orła Białego 16	149,28	61,82	211,10
32.	Indywidualny	W33	Orła Białego 15	149,28	66,19	215,47
33.	Grupowy	W1A	Orła Białego 35	1060,32		1060,32
34.	Indywidualny	W34	Orła Białego 17	40,1		40,10
35.	Indywidualny	W35	Batorego 26A	15		15,00
36.	Indywidualny	W43	Orła Białego 11	70		70,00
37.	Indywidualny	W47	Mickiewicza 13	200		200,00
38.	Indywidualny	W44	Mickiewicza 11	150		150,00
39.	Indywidualny	W48	Kościuszki 1	102,3		102,30
40.	Indywidualny	W37	Kościuszki 16	62		62,00
41.	Indywidualny	W36	Kościuszki 10	134,23		134,23
42.	Indywidualny	W38	Mickiewicza 4A	89,83		89,83
43.	Indywidualny	W40	Pl. Zwycięstwa 15	43,84		43,84
44.	Grupowy	W3	Kościuszki 11	2127,07		2127,07
45.	Indywidualny	W41	Kopernika 2	60		60,00
46.	Indywidualny	W49	Mickiewicza 10	100		100,00
47.	Indywidualny	W42	Mickiewicza 10A	53		53,00
48.	Grupowy	W4	Mickiewicza 12A	804,53		804,53
49.	Indywidualny	W50	Mickiewicza 16	80		80,00
50.	Indywidualny	W45	Mickiewicza 20A	40		40,00
51.	Indywidualny	W46	Mickiewicza 22	170		170,00
52.	Indywidualny	W51	Boczna 6a	30		30,00
53.	Indywidualny	W52	Boczna 7	20		20,00
54.	Indywidualny	W53	Mickiewicza 14B	83,82		83,82
RAZEM:				$\Sigma Q_{co} =$ 9531,18	$\Sigma Q_{cwu} =$ 1468,08	$\Sigma Q_{co+cwu} =$ 10999,26

Tabela nr 3. Wykaz obiektów zasilanych w c.o. z węzła grupowego –W1A.

L.P.	Wymiennikownia os. Orła Białego 33 w Busku Zdroju		Moc zamówiona C.O. [kW]
	Adres węzła		
1.	os.	Orła Białego 1	80
2.	os.	Orła Białego 1	40
3.	os.	Orła Białego 2	92,94
4.	os.	Orła Białego 3	78,15
5.	os.	Orła Białego 4	60
6.	os.	Orła Białego 5	80
7.	os.	Orła Białego 6	117,55
8.	os.	Orła Białego 7	165
9.	os.	Orła Białego 8	150
10.	os.	Orła Białego 10	60
11.	os.	Batorego 10	17,6
12.	os.	Orła Białego 12	60
13.	os.	Orła Białego 13	59,08
Razem			1060,32

Uwaga:

Do wykazu obiektów zasilanych z kotłowni os. Sikorskiego należy przewidzieć dodanie planowanych do przyłączenia w tym roku dwóch nowych obiektów:

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Batorego 23, moc cieplna 193 kW, w tym na potrzeby c.w.u. 77 kW.
2. Budynek mieszkalny wielorodzinny na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju, moc cieplna 203, w tym na potrzeby c.w.u. 50 kW.

MISTRZ
Dział Dystrybucji Ciepła
inż. Artur Szafraniec

Tabela nr 4. Wykaz obiektów zasilanych w c.o. z węzła grupowego –W3.

L.P.	Wymiennikownia os. Kościuszki 11 w Busku Zdroju		Moc zamówiona C.O. [kW]
	Adres węzła		
1.	os.	Kościuszki 2	65
2.	os.	Kościuszki 3a	30
3.	os.	Kościuszki 3b	30
4.	os.	Kościuszki 3 A	70
5.	os.	Kościuszki 4	60
6.	os.	Kościuszki 6	70
7.	os.	Kościuszki 8/9	270,48
8.	os.	Kościuszki 11	124,04
9.	os.	Kościuszki 12	126,95
10.	os.	Kościuszki 13	125,01
11.	os.	Kościuszki 11A	5
12.	os.	Kościuszki 2a	50
13.	os.	Pułaskiego 1	123,98
14.	os.	Pułaskiego 2	61,8
15.	os.	Pułaskiego 3	123,98
16.	os.	Pułaskiego 4	61,8
17.	os.	Pułaskiego 5	123,98
18.	os.	Pułaskiego 6	61,98
19.	os.	Pułaskiego 7	123,98
20.	os.	Pułaskiego 8	61,8
21.	os.	Pułaskiego 9	123,98
22.	os.	Pułaskiego 10 / 10A / Kopernika 19	233,31
Razem			2127,07

MISTRZ
Działu Dystrybucji Ciepła

mgr Artur Szafraniec

Tabela nr 5. Wykaz obiektów zasilanych w c.o. z węzła grupowego –W4.

L.P.	Wymiennikownia ul. Mickiewicza 12A w Busku-Zdroju		Moc zamówiona C.O. [kW]
	Adres węzła		
1.	ul.	Mickiewicza 12A (Alior)	81,6
2.	ul.	Mickiewicza 12B (Alior)	49,4
3.	ul.	Mickiewicza 14 A/C (SM)	162,81
4.	ul.	Mickiewicza 12a (SM)	63,72
5.	ul.	Marcinią 4 (ZHP)	12
6.	ul.	Mickiewicza 23 (Szkoła)	145
7.	ul.	Mickiewicza 23 (Internat)	145
8.	ul.	Mickiewicza 21 (Internat)	120
9.	ul.	Mickiewicza 21 (PODN)	25
Razem			804,53

Tabela nr 1. Średnice i długości sieci wysokich parametrów sieci zasilanej z kotłowni na os. Piłsudskiego 7.

L.P.	Średnica DN [mm]	Długość [m]
1.	150	90
Razem		90

Tabela nr 2. Wykaz węzłów ciepłych zasilanych z kotłowni Piłsudskiego w Busku Zdroju wraz z mocami zamówionymi.

L.P.		Kotłownia os. Piłsudskiego w Busku-Zdroju	Moc zamówiona [kW]
1.	Węzeł grupowy os. Piłsudskiego	C.O.	1431,23
		C.W.U.	567,52
		Razem	1998,75

Tabela nr 3. Wykaz obiektów zasilanych w c.o. i c.w.u. z węzła grupowego.

L.P.	Wymiennikownia os. Piłsudskiego w Busku Zdroju		Moc zamówiona c.o. [MW]	Moc zamówiona c.w.u. [MW]
	Adres węzła			
1.	Os.	Piłsudskiego 1	0,08447	0,04244
2.	Os.	Piłsudskiego 1a	0,06445	0,01713
3.	Os.	Piłsudskiego 1b	0,06972	0,01791
4.	Os.	Piłsudskiego 2	0,05866	0,02624
5.	Os.	Piłsudskiego 3	0,06315	0,02624
6.	Os.	Piłsudskiego 4	0,11254	0,04475
7.	Os.	Piłsudskiego 5	0,11938	0,06636
8.	Os.	Piłsudskiego 6	0,08673	0,03858
9.	Os.	Piłsudskiego 8	0,14198	0,05093
10.	Os.	Piłsudskiego 9	0,10713	0,03959
11.	Os.	Piłsudskiego 10	0,16993	0,05498
12.	Os.	Piłsudskiego 11	0,17683	0,05417
13.	Os.	Piłsudskiego 12	0,09260	0,04792
14.	Os.	Piłsudskiego 13	0,08366	0,04028
Razem			1,43123	0,56752

MISTRZ
Działu Dystrybucji Ciepła
mgr. Artur Szafraniec