

Busko-Zdrój, 13.12.2023 r.

Znak postępowania: ZC/15/1/S/2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont, budowa i przebudowa sieci ciepłej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania na „Remont, budowa i przebudowa sieci ciepłej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga zastosowania przy realizacji zadania materiałów preizolowanych z barierą aluminiową umieszczoną pomiędzy pianką PUR a płaszczem PE-HD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania przy realizacji zadania materiałów preizolowanych z barierą aluminiową umieszczoną pomiędzy pianką PUR a płaszczem PE-HD

Krzysztof Kryczka

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kryczka