

Busko-Zdrój, 18.12.2023 r.

Znak postępowania: ZC/15/1/S/2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont, budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania na „Remont, budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bariery dyfuzyjnej zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 17248:2020-01 „Sieci ciepłownicze i sieci chłodzenia zdalczynnego – Terminy i definicje” ? Norma definiuje barierę dyfuzyjną jako dowolną warstwę w zespole rurowym z materiału innego niż PE, zamontowana pomiędzy izolacją termiczną a osłoną PE lub w osłonie mająca na celu ograniczenie dyfuzji gazów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Krzysztof Kryczka

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kryczka