



LEGENDA:

- DRUT OCYNOWANY
- DRUT MIEDZIANY
- DŁUGOŚĆ ELEKTRYCZNA
- NR KANAŁU

UWAGI:

- instalację alarmową połączyć z instalacją istniejącą w punkcie A
- Wykorzystując instalację alarmową rur preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. należy w kolanach poziomych przewód ocynkowany umieścić po stronie wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrznej.
- W trójkątach przewody miedziane należy prowadzić do odgałęzień, a przewód ocynkowany prowadzić wzdłuż rury głównej.

Inwestor	Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" 28-100 Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 42		2021-07 Data:
Obiekt Adres:	REMONT, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NA OS. PUŁASKIEGO W BUSKU-ZDROJU DZ. NR EW. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - OBRĘB 10-BUSKO-ZDRÓJ		Nr rys.: 5
			Stadium: PB
Rysunek:	SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ		Skala: 1: 500
			Branża: sanitarna
Projektował:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	