



Rzut węzła cieplnego w budynkach na os. Pułaskiego w Busku - Zdroju



- OZNACZENIA:**
- projektowane preizolowane przewody C.O. zasilanie/powrót 2xDN50/125
 - instalacja C.O. i zawory istniejące

- UWAGI:**
- Przyłącze doprowadzić do pierwszych w instalacji istniejących zaworów kulowych.
 - Rury prowadzić nad posadzką w miejscu rurociągów istniejących.

BUDYNEK nr 1: 2xDN50/125, L = 0,85 m
BUDYNEK nr 3: 2xDN50/125, L = 0,85 m
BUDYNEK nr 5: 2xDN50/125, L = 0,58 m
BUDYNEK nr 7: 2xDN50/125



Inwestor	Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w likwidacji 28-100 Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 42		2021-07 Data:
Obiekt Adres:	REMONT, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NA OS. PUŁASKIEGO W BUSKU-ZDROJU		Nr rys.: 6
	DZ. NR EW. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - OBRĘB 10-BUSKO-ZDRÓJ		Stadium: PB
Rysunek:	RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU NR 1,3,5,7		Skala: 1: 50
			Branża: sanitarna
Projektował:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	