

Busko-Zdrój, 26.09.2025 r.

Znak postępowania: ZZ.261.24.2025.RS

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego 7 w Busku-Zdroju”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego 7 w Busku-Zdroju”.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

1. Na str. nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 13 znajduje się zapis: „Montaż modułu awaryjnego przygotowania c.o. na wypadek braku zasilania w terminie w paliwo gazowe przez „Spółkę Gazowniczą”. 2. 3. 4. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza ten zapis? Czy na etapie projektu należy przewidzieć drugie źródło zasilania? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego zamieszczając ten zapis w SWZ jest zabezpieczenie na wypadek braku poddania paliwa gazowego przez „Spółkę Gazowniczą”. Może dojść do sytuacji, że Zamawiający wybuduje kotłownia gazową natomiast Spółka Gazownicza nie poda na czas gazu Zamawiający będzie zmuszony uruchomić na sezon grzewczy istniejącą kotłownię miałową wysokoparametrową natomiast węzeł grupowy będzie zlikwidowany ponieważ w jego miejscu będzie już wybudowana kotłownia gazowa. W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia takiej sytuacji należy przewidzieć (zaprojektować) tymczasowy węzeł c.o. oraz zasilanie wybudowanego układu cwu z istniejącej kotłowni wysokoparametrowej.

2. Czy posiadają Państwo warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Posiadamy warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej oraz zawartą umowę przyłączeniową -skan dokumentów w załączeniu.

3. Czy instalacja fotowoltaiczna i solarna ma zostać umieszczona na dachu budynku czy na terenie?

Odpowiedź: Montaż instalacji solarnej przewidziano na istniejącym budynku wymiennikowni natomiast instalacji fotowoltaicznej na terenie jeżeli warunki techniczne na to pozwolą.


4. Czy Zamawiający posiada opracowania projektowe stanu istniejącego (branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna)?

Odpowiedź: W zakresie węzła grupowego posiadamy projekt techniczny branża ciepłownicza oraz dokumentację fragmentaryczną w zakresie istniejącej kotłowni kontenerowej opalanej miałem węglowym.

5. W związku z powyższymi wątpliwościami prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert – nowy termin upływa w dniu **02.10.2025 r.**

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część niniejszego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Szeniawski