

Busko-Zdrój, 30.09.2025 r.

Znak postępowania: ZZ.261.24.2025.RS

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego 7 w Busku-Zdroju”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego 7 w Busku-Zdroju”.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

1. Czy posiadają Państwo projekt dachu lub ekspertyzę techniczną dachu - pod względem montażu instalacji solarnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu dachu ani też ekspertyzy w zakresie możliwości montażu na dachu instalacji solarnej.

2. Prosimy o wskazanie możliwej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej w terenie.

Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać utwardzony teren po składowisku opału w zależności od możliwości technicznych oraz wymogów projektowych.

3. Czy węzeł pozwalający na ewentualne korzystanie z kotłowni miałowej wysokotemperaturowej miałby być zlokalizowany w nowej kotłowni czy starej?

Odpowiedź: Planowane posadowienie tymczasowego węzła jest w budynku nowej kotłowni.

4. Stacja pomiarowa, średnie ciśnienie, bez redukcji:

- Czy po naszej stronie będzie projekt redukcji ciśnienia?

Odpowiedź: Tak

- Czy posiadają Państwo załącznik graficzny do warunków technicznych dostawy gazu?
- z lokalizacją punktu pomiarowego gazu?

Odpowiedź: Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej nie zawierają załącznika graficznego.

5. Jeżeli punkt pomiarowy gazu zlokalizowany będzie np. w linii ogrodzenia to należy zaprojektować doziemny odcinek instalacji gazowej - potrzebna mapa do celów projektowych. Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych? (również w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej).


Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Wykonanie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.

Należy zaprojektować zewnętrzną instalację gazową pomiędzy punktem pomiarowym, a kotłownią.

6. Czy w ramach zadania po naszej stronie jest zaprojektowanie doprowadzenia energii elektrycznej do stacji pomiarowej gazu (zgodnie z warunkami)?

Odpowiedź: Zaprojektowanie doprowadzenia energii elektrycznej do stacji pomiarowej gazu leży po stronie PSG.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część niniejszego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Szeniawski
.....