

Busko-Zdrój dn. 11.08.2026r.

Znak postępowania: CD.261.11.2026.AS

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Badanie połączeń spawanych rur preizolowanych ciepłowniczych”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania na „*Badanie połączeń spawanych rur preizolowanych ciepłowniczych*”.

Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie klasy badania UT dla elementów wyszczególnionych w ofercie i wskazanie w oparciu o normę możliwości wykonania badań ultradźwiękowych dla istniejących grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dla klasy C- 100% spoin.

Badania ultradźwiękowe należy wykonać w oparciu o Instrukcję IBUS-TD 07²- rurociągi o grubości ścianki do 8mm.